



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СПЕЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФПС № 1 МЧС РОССИИ»

456783, Челябинская область, г. Озёрск-3, пр. Ленина, 86
тел./факс 8(35130) 4-59-00 E-mail: ugps1@ozr.ru

ОТДЕЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА

456783, Челябинская область, г. Озёрск-3, пр. Ленина, 52
тел. 8(35130) 2-03-61, 2-85-11 E-mail: ogpn1@yandex.ru

Предписание № 77 / 1 / 32

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад

(полное наименование юридического лица, фамилия имя отчество индивидуального предпринимателя (гражданина),

компенсирующего вида № 53 «Сказка» (далее МБДОУ ДС № 53)

владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора

Специального управления ФПС № 1 МЧС России по пожарному надзору № 77

(наименование органа ГПН)

от « 29 » августа 20 16 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ

«О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 00 мин. « 09 » сентября 20 16 г.

по 15 ч. 00 мин. « 30 » сентября 20 16 г. *майором внутренней службы*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество)

Шарафутдиновым Русланом Маратовичем, государственным инспектором

государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку)

Специального управления ФПС № 1 МЧС России по пожарному надзору

проведена проверка *МБДОУ ДС № 53, расположенного по адресу: г. Озёрск*

(наименование объекта надзора и его адрес)

Челябинской области, пр-т Карла Маркса, 18-а

совместно с *заведующим МБДОУ ДС № 53 Соха Оксаною Александровной*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки

№ Преприимания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Двери лестничных клеток оборудовать приспособлениями для самозакрывания и уплотнений в притворах	статья 1 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 года N 69-ФЗ; пункт 6.18* Строительных норм и правил «Пожарная безопасность зданий и сооружений (далее СНиП 21-01-97*)», принятых и введенных в действие с 01.01.1998 постановлением Минстроя России от 13.02.97 № 18-7	30 сентября 2017 года	
2.	Разделить между собой помещения различных классов функциональной пожарной опасности (административные и складские помещения) между собой ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости и классом конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами	статья 1 ФЗ № 69; пункт 7.4, таблица 2* СНиП 21-01-97*	30 сентября 2017 года	
3.	Обозначить на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зон в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	пункт 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 390 (далее- ППР в РФ)	30 сентября 2017 года	
4.	Организовать проведение проверки работоспособности противопожарных дверей не реже одного раза в квартал с оформлением соответствующего акта проверки	пункт 61 ППР в РФ	30 сентября 2017 года	
5.	Противопожарные двери	пункт 61 ППР в РФ	30	

	<i>оборудовать устройствами для самозакрывания</i>		<i>сентября 2017 года</i>	
6.	<i>В здании выполнить монтаж сетей эвакуационного освещения, служащего для эвакуации людей, которое должно включаться при прекращении электропитания рабочего освещения</i>	<i>ч. 3, 4 ст. 4, ч. 1 ст.6, ст. 89 ФЗ № 123; п. 7.105 СП 52.13330.2011; п. 4.3.1. СП 1.13130.2009</i>	<i>30 сентября 2017 года</i>	
7.	<i>В защищаемых автоматической пожарной сигнализацией помещениях установить не менее двух пожарных извещателей</i>	<i>пункт 14.3 Свода правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования СП 5.13130.2009», утвержденного и введенного в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 175</i>	<i>30 сентября 2017 года</i>	
8.	<i>Провода автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре выполнять не распространяющими горение</i>	<i>пункты 5.2, 5.3 Межгосударственного стандарта ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.», введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2012 № 1097-ст</i>	<i>30 сентября 2017 года</i>	
9.	<i>Пожарные рукава разместить в пожарных шкафах из негорючих материалов, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении</i>	<i>пункт 57 ППР в РФ</i>	<i>30 сентября 2017 года</i>	
10.	<i>Планы эвакуации людей при пожаре выполнить на основе фотолюминесцентных материалов</i>	<i>пункт 6.2.7 Национального стандарта РФ ГОСТ Р 12.2.143-2009 "Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля" (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 июля 2009 г. N 260-ст)</i>	<i>30 сентября 2017 года</i>	
11.	<i>Выходы на чердак здания выполнить через противопожарные люки 2-го типа с размерами 0,6х0,8 м</i>	<i>пункт 8.4* СНиП 21-01-97*</i>	<i>30 сентября 2017 года</i>	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъёмщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор

(должность)

Специального управления ФПС № 1 МЧС России

по пожарному надзору Шарафутдинов Р.М.

фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору



(подпись)

«30» 09 20 16 г.

Предписание для исполнения получил:

С.М.А.

(подпись)

исполняющий обязанности заведующего

(должность)

Матвева В.Ч.

фамилия, инициалы

«30» 09 20 16 г.

«Телефон доверия» 2-85-11